

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府工務局 函

臺南市安平區建平八街108巷42之1號

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號

承辦人：劉先生

電話：06-2991111-8941

傳真：06-2982952

電子信箱：dcntust@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處

發文日期：中華民國110年10月12日

發文字號：南市工管一字第1101199691號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：經濟部標準檢驗局函文

主旨：補充本局110年9月15日南市工管一字第1101138349函文如說明二，請查照。

說明：

- 一、依本局110年9月15日南市工管一字第1101138349函（正本諒達）續辦。
- 二、旨揭函文所稱違反商品檢驗法之防火門為該建材行所產製「鋼製f(60A)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」及「鋼製f(60B)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」等2項商品，其不符合情形如附件說明二。

正本：臺南市不動產開發商業同業公會、社團法人台南市建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處二處、臺南市土木包工業商業同業公會、台南市大台南土木包工商業同業公會

副本：盈昌金屬建材行、臺南市政府工務局

# 局長蘇金安

本案依分層負責規定授權主管科長決行

## 經濟部標準檢驗局 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：江宜瑾  
聯絡電話：02-23431700#781  
傳真：02-33433991  
電子信箱：sarah.chiang@bsmi.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國110年9月13日  
發文字號：經標三字第11030517000號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關蔣明憲君即盈昌金屬建材行產製銷售之「鋼製f(60A)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」及「鋼製f(60B)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」等2項商品違反商品檢驗法一案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據內政部營建署110年7月6日營署建管字第11000453361號函及本局110年9月7日經標授南字第11050005620號函辦理。
- 二、經本局檢查旨揭公司安裝於 會館、酒店、臺南市中西區 集合住宅新建工程、建設(股)集合住宅停車空間新建工程等4處之旨揭商品，不符合情形如下，本局業已去函旨揭公司要求限期申請核准在案。
  - (一) 會館(地址：臺南市新市區)；查核地點：汗水機房、消防泵浦、電梯機房)安裝之「鋼製f(60B)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」商品，雖取得商品

驗證登錄證書(證書號碼：CI630060570563)，惟經現場  
檢查發現下列項目與原驗證登錄技術文件不符：

- 1、部分門樘型式不符合。
- 2、防煙條無相關資料。
- 3、門弓器外型不符合(本體標示FS983M)。

(二) 酒店(地址：宜蘭縣宜蘭市)；查核地  
點：6F管道間、7F備品間、8 F管道間)安裝之「鋼製f  
(60A)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」商品，雖取得商品  
驗證登錄證書(證書號碼：CI639060570511)，惟經現場  
檢查發現上鉸鏈距離門扇上緣之安裝距離大於50 mm，與  
原驗證登錄技術文件不符。

(三)臺南市中西區 集合住宅新建工程(即  
，地址：臺南市中西區)；查核地  
點：A棟B1管道間、B棟B1管道間、B棟B1樓梯間)安裝之  
「鋼製f(60B)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」商品，雖  
取得商品驗證登錄證書(證書號碼：CI630060570563)，  
惟經現場檢查發現部分門樘型式與原驗證登錄技術文件  
不符。

(四) 建設(股)集合住宅停車空間新建工程(即  
，地址：臺南市中西區)；查核地  
點：B1樓梯間、B2樓梯間、1F樓梯間)「鋼製f(60A)單扇  
雙面平板推開門(附玻璃)」商品，雖取得商品驗證登錄  
證書(證書號碼：CI639060570511)，惟經現場檢查發現  
下列項目與原驗證登錄技術文件不符：


- 1、門扇左右兩側封邊之鋁擠型壓條凹槽不符。

2、防煙條尺寸不符合。

三、有關旨揭違反商品檢驗法之防火門涉及內政部遮煙性能認可事宜及建築管理部分續處事宜，依據內政部營建署函，請財團法人台灣建築中心續辦內政部遮煙性能認可事宜，並請臺南市政府及宜蘭縣政府續處建築管理事宜，另副本抄送內政部營建署，俾利督導相關續處事宜。

正本：財團法人台灣建築中心、臺南市政府、宜蘭縣政府

副本：內政部營建署



裝

訂

線

